



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635524

认证委托人名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产者名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产企业名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

EA9AN、EA9AN...K; Ui: 400V; Uimp: 4kV; EA9AN: Ue: AC230V/400V (1P); AC400V (2P、3P、4P); In: 63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A、6A; C、D 特性; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P; EA9AN...K: Ue: AC230V, 1P; In: 20A、16A、10A; C 特性; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 30 日 有效期至: 2029 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635524

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

EA9 A N 4 C 63 - K
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) EASY9 产品系列
- (2) 小型断路器
- (3) 额定短路能力：6000A
- (4) 4P 四级(1P、2P、3P、4P)
- (5) 瞬时电流动作特性 C 型(C、D 型)
- (6) 额定电流 63A (6、10、16、20、25、32、40、50、63A)
- (7) 指用于民用住宅市场的断路器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司